

1 Zagospodarowanie terenu.

Brak drogi pożarowej zapewniającej dojazd do bloku A, B, i C (droga pożarowa wraz z placem manewrowym 20x20m, dotyczy pkt 3.4.14 koncepcji).

2 Zagospodarowanie terenu.

W związku z ograniczeniem dostępu do bloku A (budowa budynku Bloku Operacyjnego w miejscu istniejącej drogi pożarowej) należy uzyskać odstępstwo w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż wynikający z aktualnych przepisów techniczno-budowlanych (może należy rozpatrzyć dodatkową sieć hydrantową lub dodatkowe zabezpieczenia w istniejącej części szpitala).

3 Poziom „-6,60”.

Brak zaplecza socjalnego (szatnie, umywalnie, toalety, pomieszczenia socjalne) pracowników obsługujących pomieszczenia mycia i suszenia wózków.

4 Poziom „-6,60”.

Szatnie (pomieszczenie: 0014 i 0016) przeznaczone dla maksymalnie 90 osób, w tym dla 60 osób na najliczniejszej zmianie – brak informacji o stanie zatrudnienia na bloku operacyjnym i OA i IT.

5 Poziom „-6,60”.

Szatnia (pomieszczenie: 0019) przeznaczona dla maksymalnie 40 osób, w tym dla 20 osób na najliczniejszej zmianie – brak informacji o stanie zatrudnienia w centralnej sterylizatorni i centralnej stacji przygotowania łóżek.

6 Poziom „-3,30”.

Brak w centralnej sterylizatorni i centralnej stacji przygotowania łóżek szatni przepustowej dla pracowników. Czy nie są to prace związane z wydzielaniem substancji zakaźnych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także prace pyłące?

7 Poziom „-3,30”.

W obrębie centralnej sterylizatorni i centralnej stacji przygotowania łóżek nie przewidziano szachtów wentylacyjnych z wentylatorowni (kanały czerpne i wyrzutnie).

8 Poziom „-3,30”.

Sale na OIOM-ie nie mogą być przeznaczone na 8 łóżek (maksymalna ilość łóżek w sali – 5).

9 Poziom „0,00”.

Sale wybudzeń posiadają za małą powierzchnię – wymagane jest 18,0m² na jedno łóżko.

10 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu SIWZ pktu 9.1.2 c) dotyczącym spełnienia warunku by Wykonawca wykazał się:

c) wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego o wartości minimum 2.500.000,00 PLN brutto każda”

na : wykonaniem należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego o wartości minimum 5 000.000,00 PLN brutto łącznie?

11 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykazania osoby zdolnej do wykonania zamówienia (np. Kierownik zespołu Projektowego), która nie jest pracownikiem Wykonawcy i nie jest udostępniana, przez żaden inny podmiot wystarczy do oferty załączyć oświadczenie tej osoby o podjęciu się pełnienia funkcji (np. Kierownika zespołu Projektowego).