

29. STY. 2014

Specyfikacja i warunki techniczne wykonania zadania.

- 1 Zadanie obejmuje wykonywanie badań sprzętu ochronnego w okresie trwania umowy tj. w okresie 2 lat z zachowaniem terminów ważności badań dla poniżej wymienionego sprzętu:
 - a Rękawice dielektryczne - badanie co 6 miesięcy tj. 5 krotne badanie w czasie trwania umowy
 - b Kalosze dielektryczne - badanie co 6 miesięcy tj. 5 krotne badanie w czasie trwania umowy
 - c Wskaźnik napięcia - badanie co 6 miesięcy tj. 5 krotne badanie w czasie trwania umowy
 - d Drażek izolacyjny - badanie raz w roku tj. 3 krotne badanie w czasie trwania umowy
 - e Dywaniki i chodniki dielektryczne - badanie co 24 miesiące tj. 2 krotne badanie w czasie trwania umowy
- 2 Badania sprzętu wymienionego powyżej, każdorazowo należy wykonać w 2 etapach, przy zapewnieniu połowy wyposażenia sprzętu w rozdzielniach.
- 3 Pierwsze badanie należy wykonać w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, kolejne badania należy wykonać do 7 dni przed zakończeniem okresu ważności badania sprzętu, natomiast ostatnie należy wykonać w terminie do 10 dni przed datą zakończenia umowy.
- 4 W ofercie należy uwzględnić koszty transportu związane z odbiorem sprzętu z rozdzielni szpitala i dostawy do rozdzielni po badaniu.
- 2 Na każdy zbadany sprzęt należy wystawić poświadczenie dopuszczające do eksploatacji, a sprzęt powinien być prawidłowo oznakowany metryczką.

K I E R O W N I K
Sekcja Eksploatacyjnej
Stanisław Szurlej
Stanisław Szurlej

29. STY. 2014

